

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ

Дата: « 10 » июля 2026 года

Кому: ОАО «Керемет Банк»

1. ОАО «Керемет Банк» объявляет о продлении срока предоставления конкурсных заявок по поставке синхронного бесщеточного генератора (альтернатора) в сборе для замены вышедшего из строя узла на ДГУ Aksa AJD 132.
2. Место поставки: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4.
3. Для участия в запросе цен, Вам требуется предоставить коммерческое предложение на русском или кыргызском языках, предложение должно сопровождаться соответствующей спецификацией предлагаемого программного решения, стоимостью и сроком внедрения.
4. Формат обращения нарочно по указанному адресу или электронной по почте:
Сектор закупок ОАО «Керемет Банк»
Кыргызская Республика; 720001
г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4, каб. № 209
Бегимкулов Алымкул – Заведующий сектором закупок.
Электронная почта: tender@keremetbank.kg
5. Цена должна быть указана в кыргызских сомах или в долларах США с учетом:
 - всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;
 - предложение должно действовать не менее 30 дней;
 - крайний срок предоставления Вашего ценового предложения **«31» июля 2026 года, 12:00 местного времени**. Заявки от участников принятые позже указанного срока рассмотрению не подлежат.
6. Необходимо указать окончательную стоимость услуги без оговорок, предпочтение будет дано участнику, соответствующему всем требованиям технической спецификации и предложившему наименьшую стоимость.
7. Необходимо предоставить свидетельство о регистрации, копию Устава, учредительного договора и решение о назначении руководителя.

**Техническое задание
на поставку синхронного генератора (альтернатора)**

Предмет запроса: Закупка синхронного бесщеточного генератора (альтернатора) в сборе для замены вышедшего из строя узла на ДГУ Aksa AJD 132.

Основные технические параметры:

Тип двигателя (первичный привод): John Deere 6068TF220.

Требуемая мощность:

Номинальная: 120 кВА (96 кВт).

Резервная: 132 кВА (105 кВт).

Параметры сети: 400/230 В, 50 Гц, 3 фазы.

Тип соединения (согласно стандарту SAE):

Кожух маховика (Bell Housing): SAE 3.

Приводной диск (Coupling Disc): SAE 11.5.

Конструктивное исполнение: Одноопорный (Single Bearing), бесщеточный, с самовозбуждением.

Класс изоляции: H.

Степень защиты: не ниже IP21/IP23.

Требования к комплектации:

Наличие установленного и настроенного автоматического регулятора напряжения (AVR).

Клеммная коробка в сборе для подключения силовых кабелей.

Наличие паспорта изделия и протокола заводских испытаний.

Дополнительная информация для поставщика:

Прошу рассмотреть аналоги брендов: Stamford, Mecc Alte, Leroy Somer, Marelli Motori или качественные аналоги (например, Sincro, Faraday, Talun).

Прошу указать:

Наличие на складе в Бишкеке (или срок поставки из Алматы/Турции).

Гарантийный срок.

Вес и габариты для организации транспортировки.